

4495200

5606950  
4495150

137.2  
na ścianie  
budynku

YKH 5x6 mm<sup>2</sup>  
l=65m  
w wykopie 0.8m x 0.4m

104/1

105/1

88/2


410 dr. j. osf.

105/1

76

zasilanie budynku gospodarczego

opr. STANISŁAW PROPIN  
upr. spec. inst. elektr. nr 156/88/WŁ.  
Na podst. 52 ust. 1 pkt 1, §5 ust. 1  
pkt 1 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d  
99-200 Poddębice ul. Kochanowskiego 2  
tel. 678-41-11



008  
up. Starosty  
Tr. Jankowski  
Zdzisław Gondezyl, Kartografi  
Dariusz Kucharski