

- 7/ Przyłącze wodociągowe zakończyć wodomierzem głównym o Q hmax do 2,5 m³ umieszczonym w **pomieszczeniu wodomierzowym budynku lub w studni wodomierzowej** (pomieszczenie wodomierzowe i studnia musi być zgodne z § 117 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690)
- 8/Wodomierz dostarcza i montuje na własny koszt M P W i K w Poddębicach Sp. z o. o.
- 9/Wymagane jest osadzenie typowej dla wodomierza konstrukcji wsporczej, z kształtkami łączącymi wspornik i wodomierz oraz rurę przyłącza.
- 10/Przewód przyłącza zakończyć przed wodomierzem kulowym zaworem przelotowym, od strony instalacji wewnętrznej wbudować zawór przelotowy oraz zawór antyskażeniowy typu „socla” .
- 11/Przy przejściach rury wodociągowej pod fundamentem budynku, w pasie drogowym oraz przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem należy stosować rury ochronne.
- 12/Przy robotach montażowych i ziemnych należy przestrzegać norm państwowych i resortowych oraz rozporządzeń i przepisów BHP jak również „Warunków technicznych prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II .

III. Warunki ogólne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej .

1. Na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wymagane jest sporządzenie projektu technicznego na kopii aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. W przypadku wystąpienia kolizji na trasie rurociągu wod-kan z innym uzbrojeniem inwestor jest zobowiązany do wykonania stosownych uzgodnień z właścicielem uzbrojenia.
3. Inwestor jest zobowiązany do geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągów i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
4. Termin rozpoczęcia prac związanych z budową należy uzgodnić z M.P.W.i K. Sp. z o.o. w Poddębicach. Przed zasypaniem wykopu rurociągu wod-kan zgłosić do odbioru do M.P.W.iK Sp. z o.o. w Poddębicach.
5. **Włączenie przyłącza /zainstalowanie trójnika na rurę wodociągową/ należy dostawca wody M.P.W. i K. Sp. z o.o. w Poddębicach na odrębne zlecenie inwestora.**
6. Wodomierz dostarcza i montuje na własny koszt M P W i K Sp. z o. o. w terminie 7 dni po podpisaniu umowy na dostarczanie wody, spisaniu końcowego odbioru technicznego przyłącza oraz dostarczeniu 1 egz planu sytuacyjnego przyłącza i 1 egz. protokołu z inwentaryzacji powykonawczej przyłącza / należy również załączyć atesty na materiały zamontowane na przyłączy wodociągowym/.

IV. Warunki Techniczne kanalizacji sanitarnej są ważne 2 lata od dnia wydania.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Poddębicach sp. z o.o.
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice
tel./fax 043 678-43-66
NIP 828-000-18-02 REGON 730340819

Zawierdził:
MIŁOCHA SROGOSZ
Dział Techniczny
Miecha Srogosz

Za zgodność
z oryginałem


Miecha Srogosz