

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Nr sprawy: IGKM.341-27/09

Poddębice, 2010-01-22

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

#### **Centrum Turystyki i Rekreacji- Kraina Bez Barrier**

Gmina Poddębice działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:

#### **Pytanie 46:**

Inwestor w dokumentacji przetargowej zaznaczył, że nawierzchnia na placu zabaw powinna posiadać certyfikat: TUV Z2 08 63223 001. Jest to nr certyfikatu jaki uzyskał konkretny producent. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej innego producenta spełniającego wymogi normy EN 1177 oraz posiadającej raport z badań lub certyfikat potwierdzający za godność z powyższą normą?

#### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej innego producenta spełniającego wymogi normy PN-EN 1177 oraz posiadającej raport z badań lub certyfikat potwierdzający za godność z powyższą normą.

#### **Pytanie 47**

Czy do oferty należy dołączyć certyfikat lub raport z badań potwierdzający zgodność nawierzchni z normą EN:1177?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga dołączenia powyższych dokumentów do oferty. Natomiast dokumenty te będą wymagane na etapie odbiorowym.

#### **Pytanie 48**

W specyfikacji technicznej w pkt. 2.7 ujęto pomost na palach. Jakiej głębokości jest jezioro w miejscu projektowanego pomostu? Proszę o przesłanie profilu dna jeziora określenie jak głęboko należy wbić pale.

#### **Odpowiedź**

Projekt obejmuje marinę oznaczoną symbolem M na zbiorniku Z1 oraz 2 pomosty wędkarskie oznaczone symbolem PW na zbiorniku Z2, tak jak jest w projekcie wykonawczym na rysunku PDB:PW:A:DFA:1. Zamawiający przewiduje wykonanie pomostów drewnianych wg. kart katalogowych, konstrukcja na palach śr. 20-22 cm. Natomiast projekt technologiczny wchodzi w zakres wykonawcy robót.

#### **Pytanie 49**

Przez jaki okres od odbioru końcowego będzie trzeba pielęgnować zieleń?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający przewiduje, iż zieleń powinna być pielęgnowana przez okres 1 roku od daty odbioru końcowego przedsięwzięcia.

#### **Pytanie 50**

Proszę przesłać zestawienie ilości ogrodzenia zewnętrznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

### **Odpowiedź**

Ogrodzenie systemowe zewnętrzne długości 1667,00 m – panele z siatek zgrzewanych dł. 250 cm z prętów poziomych podwójnych fi8+8mm i pionowych fi 6 mm o oczkach 50x200, montowane do słupów 60x40 z zabetonowaniem w podłożu - h=2,00, ze słupkami h=2,00 m, brama stalowa kratowa o wym. 600x220 cm – szt 4 wraz ze słupkami w systemie jak ogrodzenie, cokoły prefabrykowane betonowe o wymiarach 30x8 cm n podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa cementową.

### **Pytanie 51**

Na rysunku PDB-PW:A:DFA:1 ujęto pomosty umieszczone na zbiorniku Z2 i pomost na zbiorniku Z1, natomiast na rysunku PDB:PK:PZT:01 ujęto pomost na zbiorniku Z4 i pomost pomiędzy zbiornikiem Z3, a Z4. Ile pomostów należy wycenić? Proszę o przesłanie dokładnych projektów wraz z przekrojami, na których będą widoczne miejsca posadowienia pali.

### **Odpowiedź**

Projekt obejmuje marinę oznaczoną symbolem M na zbiorniku Z1 oraz 2 pomosty wędkarskie oznaczone symbolem PW na zbiorniku Z2, tak jak jest w projekcie wykonawczym na rysunku PDB:PW:A:DFA:1. Zamawiający przewiduje wykonanie pomostów drewnianych wg. kart katalogowych, konstrukcja na palach śr. 20-22 cm. Natomiast projekt technologiczny wchodzi w zakres wykonawcy robót.

### **Pytanie 52**

Prosimy o określenie lokalizacji i parametrów technicznych tablicy wyników?

### **Odpowiedź**

Projekt nie przewiduje montażu tablicy wyników

### **Pytanie 53**

Brak w dokumentacji zestawień materiałowych do projektu instalacji elektroenergetycznych sieci SN i nn, kart katalogowych urządzeń SN i nn objętych projektem oraz zestawienia aparatury w rozdzielnicy nn. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

### **Odpowiedź**

Wszystkie dane dotyczące aparatów, ich parametrów technicznych oraz ilości i układów połączeń można odczytać ze schematów, a ocenę ilościową i kosztową uzyskać na ich podstawie od dowolnego zakładu zajmującego się prefabrykacją rozdzielnic.

### **Pytanie 54**

Czy należy kalkulować wycinkę drzew i wywóz drewna, a jeśli tak to czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu i w jakiej odległości?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że koszty wycinki drzew i uzyskanie stosowanych pozwoleń leży po stronie wykonawcy, natomiast miejsce ewentualnego składowania drzewa zostanie wskazane na etapie wykonywanych prac, a odległość transportu do miejsca składowania nie przekroczy 5 km.

### **Pytanie 55**

Kto ponosi koszty uzyskania decyzji o pozwolenie na wycięcie drzew z terenu inwestycji?

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że koszty wycinki drzew i uzyskanie stosowanych pozwoleń leży po stronie wykonawcy, natomiast miejsce ewentualnego składowania drzewa zostanie wskazane na etapie wykonywanych prac, a odległość transportu do miejsca składowania nie przekroczy 5 km.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego  
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

Burmistrz Poddębic  
Piotr Sęczkowski